


Hygiejne Rapport

09. august 2007



Kunde : NORDIC STALD KEMI Aps
Rugtoften 47
6630 Rødding

Emne : Vandprøver slagtesvinestald

Testdato : 07-08-2007

Prøvetager : Ove Christoffersen (laborant)

Metode : Hygicult (totalkim før og efter desinfektion)
Og ATP målinger med Aqua-trace.

Formål : At undersøge effekten af NORDIC AQUADES

Der er målt totalkim før og efter brug af NORDIC AQUADES anvendt i en 0,02% opløsning med en virketid på 1 time. Der er ligeledes målt ATP værdier før og efter. Resultater er dobbeltmålinger med to vandprøver.

Resultat Hygicult :

EMNE : vand	Totalkim/ml før NORDIC AQUADES	Totalkim/ml efter NORDIC AQUADES
1 : Prøve A	>100	< 1
2 : Prøve B	>100	< 1

Resultat ATP :

EMNE : vand	RLU-værdi før NORDIC AQUADES	RLU-værdi efter NORDIC AQUADES
1 : Prøve A	345	1
2 : Prøve B	612	1

Ren : 0 - 150
Forurenet : 150 - 300
Meget forurenet : over 300

KONKLUSION : Der tilstræbes værdier under 150.
Desinfektionen af vandet er meget effektiv.

Med venlig hilsen
DESINFEKTIONSRÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen